



NS-HK-AII.530.13.1.2017.8

Zielona Góra, 17 lutego 2017 r.

## OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, w związku z art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.), § 17 ust. 1 pkt 3 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr OL-LMiP-92-94/2017 z dnia 10.02.2017 r. oraz nr OL-LBŚ-92-94/2017 z dnia 13.02.2017 r. próbek wody pobranych w ramach realizowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze dnia 07.02.2017 r. zgodnie z protokołem pobrania próbek wody do spożycia nr NS-HK-ZG-7/17 z wodociągu publicznego o produkcji  $> 100 \leq 1000$  m<sup>3</sup>/d w Kalsku, należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej w Kalsku informuje, że analiza próbki nr OL-92 i OL-93 pobranej w sanitariacie (pomieszczenie 117) w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego oraz w stacji uzdatniania wody (woda uzdatniona) w Kalsku wykazała, że **woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie spełnia wymagań** określonych w załączniku nr 3 część B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości mętności, która wynosiła odpowiednio  $1,3 \pm 0,1$  NTU i  $1,4 \pm 0,1$  NTU. Dopuszczalna mętność wynosi 1 NTU.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi – **stwierdzam warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, pobieranej z wodociągu publicznego w Kalsku.**

W związku z powyższym, zgodnie z § 17 ust 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), proszę o przekazanie informacji, **w terminie do 27 lutego 2017 r.**, jakie zostaną podjęte działania naprawcze, celem uzyskania dobrej jakości wody w w/w urządzeniu wodociągowym.

Proszę także o informację, czy i w jaki sposób mieszkańcy zostali poinformowani o jakości wody z w/w ujęcia.

### Załączniki:

1. Protokół pobrania próbek wody do spożycia nr NS-HK-ZG-7/17

### Otrzymuje:

1. Burmistrz Sulechowa (bez załącznika)  
Pl. Ratuszowy 6  
66-100 Sulechów
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kalsku (z załącznikiem)  
Kalsk 91  
66-100 Sulechów  
e-mail: kalskspoldzielnia@wp.pl
3. A/a

Prowadząca sprawę: Ewa Walczak  
tel. 683254671 do 75 (wewn. 233)

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY

*dr n. med. Tomasz Janik*