



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

Centrala: -(68) 325-46-71 do 75

NIP: 929-10-85-602

fax -(68) 351-47-96

REGON: 970777594

e-mail: pszezielonagora@wsse.gorzow.pl

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE

65-470 ZIELONA GÓRA, ul. JASNA 10

NS-HK-AII.530.13.4.2017.11

Zielona Góra, 1 września 2017r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) i § 17 ust. 1 pkt 4 oraz § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr OL-LMiP-995/996/2017 z dnia 01.09.2017r. próbek wody, pobranych w dniu 29.08.2017r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę o produkcji  $> 100 \geq 1000 \text{ m}^3/\text{d}$  w Kalsku, którego właścicielem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kalsku, Kalsk 91 66-100 Sulechów, zgodnie z protokołem pobrania próbek wody do spożycia nr NS-HK-ZG-129a/17, w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego informuje, że analiza próbki wody nr OL-995 pobranej z sanitariatu Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku wykazała, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 3 pkt A do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia, z uwagi na obecność bakterii grupy coli w pobranej próbce wody w ilości 37 (26-34) jtk/100ml, przy najwyższej dopuszczalnej wartości powyższego parametru w próbce wody 0 jtk/100 ml.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze zobowiązuje Burmistrza Sulechowa do podjęcia działań naprawczych w terminie natychmiastowym, mających na celu zapewnienie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, odpowiadającej wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Jednocześnie, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla ludzi – stwierdzam brak przydatności wody do spożycia przez ludzi, pobieranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Kalsku.

Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Zielonej Górze

Otrzymuje:

1. Burmistrz Sulechowa (e-mail: um@sulechow.pl)  
Pl. Ratuszowy 6  
66-100 Sulechów
2. a/a

Do wiadomości:

1. Starosta Zielonogórski  
ul. Podgórna 5  
65-057 Zielona Góra
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kalsku (e-mail: kalskspoldzielnia@wp.pl)  
Kalsk 91  
66-100 Sulechów
3. HŻ w/m

Osoba do kontaktu: Wanda Skalecka  
tel. 683254671 do 75 (wewn. 233)

p.o. Kierownik  
Oddziału Nadzoru Sanitarnego

*[Signature]*  
mgr Agnieszka Ganczar

URZĄD MIEJSCOWY SULECHÓW		10609	OR
B	W PŁYNEŁO		FN
ZB	SEKRETARIAT		ZP
AB	l. zał. 04.09.2017		BZ
PU			SK
OPS	podpis przyj.	podpis dekre!	FG
SG	SK	SO	USC
BR	PI	SM	PR
OS			