



NS-HK-AII.530.10.5.2017.8

Zielona Góra, 9 listopada 2017 r.

fax: 68 385-23-70

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, w związku z art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1268), § 17 ust. 1 pkt 3 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr OL-LMiP-1225/1226/2017 z dnia 12.10.2017 nr OL-LBŚ-1225-1226/2017 z dnia 16.10.2017 r. próbek wody pobranych w ramach realizowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze dnia 11.10.2017 r. zgodnie z protokołem pobrania próbek wody do spożycia nr NS-HK-ZG-164/17 z wodociągu publicznego o produkcji $> 100 \leq 1000$ m³/d w Górkach Małych, należącego do Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o. o. w Sulechowie przy ul. Poznańskiej 18 informuje, że analiza próbki nr OL-1226 pobranej w budynku mieszkalnym nr 40 w Górzycowie wykazała, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 3 część B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), z uwagi na przekroczenie mętności, która wynosiła $1,4 \pm 0,1$ NTU. Dopuszczalna mętność wynosi 1 NTU.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi – stwierdzam warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, pobieranej z wodociągu publicznego w Górkach Małych.

W związku z powyższym, zgodnie z § 17 ust 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), proszę o przekazanie informacji, w terminie do 24 listopada 2017 r., jakie zostaną podjęte działania naprawcze, celem uzyskania dobrej jakości wody w w/w urzędzeniu wodociągowym.

Proszę także o informację, czy i w jaki sposób mieszkańcy zostali poinformowani o jakości wody z w/w ujęcia.

Otrzymuje:

1. Burmistrz Sulechowa
Pl. Ratuszowy 6
66-100 Sulechów
2. Sulechowskie Przedsiębiorstwo
Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o.
ul. Poznańska 18
66-100 Sulechów
3. A/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

dr n. med. Tomasz Janik