

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE



65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10
tel. (68) 325-46-71 do 75, fax (68) 351-47-96
<http://bip.wsse.gorzow.pl/pszezielonagora/>
e-mail: pszezielonagora@wsse.gorzow.pl
NIP: 929-10-85-602

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

NS-HK-AII.530.13.3.2018.8

Zielona Góra, dnia 27 września 2018 r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze po zapoznaniu się ze sprawozdaniem badań nr OL-LMiP-920/921/2018 z dnia 23.08.2018 i nr OL-LBS-920-921/2018 z dnia 27.08.2018r. próbek wody pobranych w ramach realizowanego bieżącego nadzoru sanitarnego dnia 20.08.2018 r. z wodociągu publicznego o produkcji $> 100 \leq 1000 \text{ m}^3/\text{d}$ w Kalsku, którego właścicielem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kalsku, stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi**.

Analiza próbek wody nr OL-920 i nr OL-921 pobranych dnia 20.08.2018r., (protokół pobrania próbek wody do spożycia nr NS-HK-ZG-123/18) w SUW woda uzdatniona i LODR-kotłownia kran w pomieszczeniu socjalnym wykazała podwyższoną mętność, która wynosiła odpowiednio $1,4 \pm 0,1 \text{ NTU}$ i $1,9 \pm 0,1 \text{ NTU}$. Zgodnie z w/w rozporządzeniem dopuszczalna mętność ma być akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości do $1,0 \text{ NTU}$.

Woda w zakresie pozostałych parametrów z grupy A i Enterokoków **spełnia** wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.).

Załącznik:

1. Protokół pobrania próbek wody
Do spożycia NR NS-HK-ZG-123/18

Otrzymują:

1. Burmistrz Sulechowa
Pl. Ratuszowy 6
66-100 Sulechów
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kalsku
Kalsk 91
66-100 Sulechów (załącznik)
3. A/a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Zielonej Górze
ul. Browarna 4
65-356 Zielona Góra

Prowadząca sprawę: Wanda Skalecka
tel. 68 325- 46-71 wewn. 0233

Z-CIA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Zielonej Górze
Liliana Gintowt

URZĄD INSPEKTORA SANITARNEGO W ZIELONEJ GÓRZE		20108	OR
B. WPLYNEŁO			FN
KANCELARIA OGÓLNA			ZP
04.10.2018			PR
OPS	podpis przyj.	podpis dekret	PR
SG	AM	USCISO	BR
		RP	PI
		SM	FA
		OS	