

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE



65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10

tel. (68) 325-46-71 do 75, fax (68) 351-47-96

<http://bip.wsse.gorzow.pl/pszezielonagora/>

e-mail: pszezielonagora@wsse.gorzow.pl

NIP: 929-10-85-602

URZĄD MIEJSKI Nr 22027	OR
W PŁYŃĘŁO	SK
OGÓLNA	ZP
30. 10. 2018	BZ
SG AWL/PSI/151136/2018	

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

NS-HK-AI.530.10.5.2018.11

Zielona Góra, dnia 25 października 2018 r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr OL-LMiP-1135-1136/2018 z dnia 05.10.2018 r. i nr OL-LBŚ-1135/2018 z dnia 08.10.2018 r. oraz nr OL-LBŚ-1136/2018 z dnia 22.10.2018 r. i nr: DL.OBS.9051.03015.2018 z dnia 12.10.2018 r. próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego dnia 02.10.2018 r. z wodociągu publicznego o produkcji < 100 m³/d w Karczynie, należącego do Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie ul. Poznańska 18, stwierdza *przydatność wody do spożycia przez ludzi*.

Na podstawie analizy próbek wody nr OL-1135 i nr OL-1136 oraz kodzie 03015.2018, pobranych dnia 02.10.2018 r. (protokół pobrania próbek wody do spożycia nr NS-HK-ZG-152a/18 i nr NS-HK-ZG-152b/18) w próbce wody nr OL-1136 pobranej w kuchni Szkoły Podstawowej w Bukowie stwierdzono mętność, która wynosiła 1,5 ± 0,1 NTU. Dopuszczalna mętność ma być akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości do 1,0 NTU. Woda w zakresie pozostałych parametrów z grupy A i B spełnia wymagania określone § 3 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze zaleca utrzymanie mętności w wodzie w wodociągu publicznego w Karczynie na poziomie do 1 NTU.

Załączniki:

1. Protokół pobrania próbek wody do spożycia
NR NS-HK-ZG-152a/18 i NR NS-HK-ZG-152b/18

Otrzymują:

1. Burmistrz Sulechowa
Pl. Ratuszowy 6
66-100 Sulechów
2. Sulechowskie Przedsiębiorstwo
Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o.
ul. Poznańska 18
66-100 Sulechów
3. A/a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Zielonej Górze
ul. Browarna 4
65-356 Zielona Góra

Prowadząca sprawę: Ewa Walczak
tel. 68 325- 46-71 wewn. 0233

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zielonej Górze
Dorota Baranowska
mgr inż. Dorota Baranowska