



65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10  
tel. (68) 325-46-71 do 75, fax (68) 351-47-96  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezielonagora/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezielonagora/)  
e-mail: [pssezielonagora@wsse.gorzow.pl](mailto:pssezielonagora@wsse.gorzow.pl)  
NIP: 929-10-85-602

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

NS-HK-AII.530.11.4.2019

Zielona Góra, 09.10.2019 r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, w związku z art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 59), § 21 ust. 1 pkt 3 i ust. 8 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr OL-LMiP-1115-1117/2019 z dnia 09.10.2019 r. próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego dnia 07.10.2019 r. z wodociągu publicznego o produkcji  $> 100 \leq 1000 \text{ m}^3/\text{d}$  w Brzeziu k. Pomorska, którego właścicielem jest Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o., ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów informuje, że analiza próbek wody nr OL-1115, OL-1116 pobranych w następujących punktach: Stacja Uzdatniania Wody Brzezie k. Pomorska - woda podawana do sieci i Pomorsko, Sklep spożywczy, ul. Bolesława Chrobrego 66, sala sprzedaży wykazała, że **woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie spełnia wymagań** określonych w załączniku nr 1 część C do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), z uwagi na wykrycie pojedynczych bakterii grupy coli, które wynosiły **8 jtk/100 ml i 5 jtk/100 ml**, przy najwyższej dopuszczalnej wartości powyższego parametru w próbce wody 0 jtk/100 ml. Analiza próbki wody nr OL-1117 pobranej w punkcie w Brodach przy ul. Jagielnickiej 97, Szkoła Podstawowa – kuchnia Oddział Przedszkolny wykazała, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania określone w w/w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., Dopuszcza się pojedyncze bakterie  $< 10$  jtk. Nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i Enterokoków.

Bakterie grupy coli mogą pojawić się w wodzie niedostatecznie uzdatnionej lub w wodzie, która uległa wtórnemu zanieczyszczeniu po opuszczeniu stacji uzdatniania wody w wyniku rozwoju bakterii w osadach wewnątrz przewodów lub na nie odpowiednich materiałach będących w kontakcie z wodą (np. uszczelki, smary). Bakterie te mogą się również przedostawać do systemu dystrybucji wody z gleby lub wód naturalnych poprzez nieszczelne zawory dławiki, naprawiane przewody lub przez zwrotne zassanie wody.

W związku z powyższym po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi – **stwierdzam warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Brzeziu k. Pomorska.**

Zgodnie z § 21 ust 5 i ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), proszę o przesłanie planu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody

*niepodległa*

POLSKA  
STULETIE ODDYSKANI  
NIEPODLEGŁOŚCI



**zatwierdzonych przez Burmistrza Sulechowa.** Powyższe informacje proszę przekazać **w terminie 3 dni roboczych** od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Załączniki-2

Załącznik nr 1 - Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 09.10.2019 r.

Załącznik nr 2 - Protokół pobrania próbek wody do spożycia nr NS-HK-ZG172/19 z dnia 07.10.2019 r.

Z-C.A. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
w Zielonej Górze  
*Liliana Gintowt*  
mgr Liliana Gintowt

Otrzymują:

1. Burmistrz Sulechowa  
Plac Ratuszowy 6  
66-100 Sulechów  
e-mail: [um@sulechow.pl](mailto:um@sulechow.pl)
2. Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o.  
ul. Poznańska 18  
66-100 Sulechów  
[zarzad@supekom.pl](mailto:zarzad@supekom.pl)
3. a/a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Weterynarii  
w Zielonej Górze  
ul. Browarna 4  
65-849 Zielona Góra

Natalia Mielnik  
tel. 68 325- 46-71 (wew. 0233)



## K O M U N I K A T

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze  
z dnia 9 października 2019 roku  
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia  
z wodociągu publicznego w Brzeziu k. Pomorska (gm. Sulechów)  
zaopatrującego miejscowości Brzezine k. Pomorska, Pomorsko i Brody**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu pod względem mikrobiologicznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.) z uwagi na obecność pojedynczych bakterii grupy coli.

W związku z powyższym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna być używana **wyłącznie po przegotowaniu**. Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno – bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC).



Administrator wodociągu podjął działania naprawcze celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Z CA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
w Zielonej Górze  
*Liliana Gintowt*  
mgr Liliana Gintowt

*Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania*