

**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE**



65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10  
tel. (68) 325-46-71 do 75, fax (68) 351-47-96  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezielonagora/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezielonagora/)  
e-mail: [pssezielonagora@wsse.gorzow.pl](mailto:pssezielonagora@wsse.gorzow.pl)  
NIP: 929-10-85-602

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE**

NS-HK-AIII.530.1.15.2019

Zielona Góra, 20.12.2019 r.

URZĘD PAŃSTWOWY INSPEKTOR SANITARNY SULECHÓW		ZIELONA GÓRA		OR
B	W PŁYNEŃ KANCELARIA OGÓLNA			SK
ZB				ZP
AZ	l. zał. 30. 12. 2019			IZD
PU				ZPB
podpis przyj.		podpis dekret		OSR
SG	AW	USCISO	BR	RP
PI	S	M	PR	OS

**Burmistrz Sulechowa**  
**Pl. Ratuszowy 6**  
**66-100 Sulechów**

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU  
PUBLICZNEGO SULECHÓW O PRODUKCJI > 1000 ≤ 10000 m<sup>3</sup>/d**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.), przesyła okresową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sulechów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 października 2019 r.

W 2019 r. do dnia 31 października 2019 r. z wodociągu publicznego w Sulechowie pobrano 12 próbek wody w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 12 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu na podstawie art. 5 ust. 1 a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437). Na podstawie wyników badań pobranych próbek nie stwierdzano przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.), które mogłyby wskazywać na pogorszenie się jej jakości. Na dzień 31 października 2019 r. woda z wodociągu publicznego Sulechów jest przydatna do spożycia przez ludzi.

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI



Administrator wodociągu tzn. Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o., 66-100 Sulechów, ul. Poznańska 18 prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Sulechów na podstawie art. 5 ust. 1 a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437). Próbki wody były badane przez laboratorium zewnętrzne i pobierane zgodnie z przyjętym na 2019 r. harmonogramem pobierania próbek, zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze. Wyniki badań były na bieżąco przekazywane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze.

Z CA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
w Zielonej Górze  
*Liliana Gintowt*  
mgr Liliana Gintowt

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a

Natalia Mielnik  
tel. 68 325- 46-71 (wew. 0233)