



65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10
tel. (68) 325-46-71 do 75, fax (68) 351-47-96
www.bip.wsse.gorzow.pl/pszezielonagora/
e-mail: pszezielonagora@wsse.gorzow.pl
NIP: 929-10-85-602

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

NS-HK-AII.530.10.6.2019

Zielona Góra, 20.12.2019 r.

URZĄD INSPEKCJI SANITARNEJ SULECHÓW		30634		GÓRKA MAŁA				
B	WPEŁNIŁO				K			
ZB	KANCELARIA OGÓLNA				ZP			
AZ	i. zał. 30. 12. 2019							
PH					ZP			
Ofs	podpis przyj.		podpis dekrét		GA?			
SG	AW	USCISO	BR	RP	PI	SM	PR	OS

Burmistrz Sulechowa

Pl. Ratuszowy 6

66-100 Sulechów

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU
PUBLICZNEGO GÓRKI MAŁE O PRODUKCJI > 100 ≤ 1000 m³/d**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), przesyła okresową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Górki Małe za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 października 2019 r.

W 2019 r. do dnia 31 października 2019 r. z wodociągu publicznego Górkach Małych pobrano 4 próbki wody w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 5 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu na podstawie art. 5 ust. 1 a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1152) zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze harmonogramem pobierania próbek na rok 2019 i jedną próbkę wody pobraną po przeprowadzonych działaniach naprawczych. Na podstawie sprawozdania z badań wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody w dniu 02.04.2019 r. z budynku mieszkalnego nr 40 w Górzykowie, który jest zaopatrywany z wodociągu publicznego w Górkach Małych stwierdzono podwyższoną mętność

niepasłęta

POLSKA
STULECIE WSPÓLNOTY
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

(9,12 ±0,6 NTU przy najwyższej dopuszczalnej wartości 1 NTU). Po przeprowadzeniu działań naprawczych administrator wodociągu tj. Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o., 66-100 Sulechów, ul. Poznańska 18 pobrał próbkę wody do badań laboratoryjnych i przedstawił sprawozdanie z badań Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Zielonej Górze. Analiza sprawozdania z badań wody wykazała, że jakość wody spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.). W pozostałych próbkach wody pobieranych z wyżej wymienionego wodociągu w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 października 2019 r. nie stwierdzano przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody, określonych w w/w rozporządzeniu. Na dzień 31 października 2019 r. woda z wodociągu publicznego Górki Małe jest przydatna do spożycia.

Administrator wodociągu Górki Małe prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Górki Małe na podstawie art. 5 ust. 1 a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437). Próbki wody były badane przez laboratorium zewnętrzne i pobierane zgodnie z przyjętym na 2019 r. harmonogramem pobierania próbek, zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze. Wyniki badań były na bieżąco przekazywane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze.

Z-CA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Zielonej Górze
Liliana Gintowt
mgr Liliana Gintowt

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a

Natalia Mielnik
tel. 68 325- 46-71 (wew. 0233)