

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE



65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10
tel. (68) 325-46-71 do 75, fax (68) 351-47-96
www.bip.wsse.gorzow.pl/pszezielonagora/
e-mail: pszezielonagora@wsse.gorzow.pl
NIP: 929-10-85-602

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

NS-HK-AI.530.10.2.2020

Zielona Góra, 28.04.2020 r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr OL-LMiP-377/378/2020 i nr OL-LBŚ-377-378/2020 z dnia 24.04.2020 próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego dnia 21.04.2020 r. z wodociągu publicznego o produkcji < 100 m³/d w Karczynie, należącego do Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o., ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów, stwierdza *przydatność wody do spożycia przez ludzi*.

Analiza próbki wody nr OL-377 i nr OL-378 pobranej dnia 21.04.2020 r. wykazała, że woda w zakresie zbadanych parametrów z grupy A i Enterokoków **spełnia** wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.).

Załączniki - 1

Załącznik nr 1 - Protokół pobrania próbek wody do spożycia nr NS-HK-ZG-52/20

Otrzymują:

- ① Burmistrz Sulechowa
Pl. Ratuszowy 6
66-100 Sulechów
[e-mail:um@sulechow.pl](mailto:um@sulechow.pl)
2. Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o.
ul. Poznańska 18
66-100 Sulechów
zarzad@supekom.pl
3. a/a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Weterynarii w Zielonej Górze
ul. Browarna 4
65-849 Zielona Góra
[e-mail: zielonagora.piw@wet.zgora.pl](mailto:zielonagora.piw@wet.zgora.pl)

Ewa Walczak
tel. 68 325- 46-71 (wew. 0233)

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zielonej Górze

Dorota Baranowska
mgr inż. Dorota Baranowska

| | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|-----|
| URZĄD MIEJSKI Nr 8755 | | RGOK | OR |
| B | WPEŁYNIŁO | | SK |
| ZE | KANCELARIA OGÓLNA | | ZP |
| AZ | I. zał | 05. 05. 2020 | IZD |
| PU | | | ZPB |
| OPS | podpis przezi | podpis dekret | OKR |
| SC | W | USC | S |
| | BR | RP | PI |
| | SM | PR | OS |

niepodlega

POLSKA
STURDIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI