

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE



65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10
tel. (68) 325-46-71 do 75, fax (68) 351-47-96
www.bip.wsse.gorzow.pl/pszezielonagora/
e-mail: pszezielonagora@wsse.gorzow.pl
NIP: 929-10-85-602

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

HK-AI.9020.8.3.2022

Zielona Góra, 07.06.2022 r.

ePUAP

poczta elektroniczna

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań NR OL-LMiP-507/508/2022 z dnia 29.04.2022 r. oraz NR OL-LBŚ-507-508/2022 z dnia 02.05.2022 r. próbek wody pobranych dnia 26.04.2022 r., w ramach realizowanego bieżącego nadzoru sanitarnego z wodociągu publicznego Karczyn o produkcji $> 100 \leq 1000$ m³/d, należącego do Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o. ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów stwierdził, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie spełniała wymagań określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.).

W próbce wody nr OL-508 pobranej w punkcie: Karczyn, hydroforni woda wprowadzana do sieci stwierdzono **nieakceptowalny zapach**. Pozostałe zbadane parametry fizykochemiczne z grupy A oraz mikrobiologiczne z grupy B spełniają wymagania określone ww. rozporządzeniu.

Analiza próbki wody nr OL-507 pobranej w punkcie: Buków, Szkoła Podstawowa, kuchnia wykazała, że woda w zakresie zbadanych parametrów z grupy A i Enterokoków również spełnia wymagania.

W związku z powyższym ww. przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne przeprowadziło działania naprawcze i w dniu 16.05.2022 r. zostały pobrane próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej.

Analiza próbek wody nr: 0041222/22 i 0041223/22, pobranych z ww. punktów zgodności wykazała, że woda w zakresie parametrów z grupy A i Enterokoków **spełnia** wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.).

W związku z powyższym na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, stwierdził **przydatność wody do spożycia przez ludzi**.

Otrzymują:

1. Burmistrz Sulechowa
Pl. Ratuszowy 6
66-100 Sulechów
ePUAP: /Gmina_Sulechow/skrytka

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zielonej Górze

mgr inż. Dorota Baranowska

2. Sulechowskie Przedsiębiorstwo
Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o.
ul. Poznańska 18
66-100 Sulechów
ePUAP: /SuPeKom2018/SkrytkaESP
3. a/a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Zielonej Górze
ul. Browarna 4
65-849 Zielona Góra
email: zielonagora.piw@wet.zgora.pl

Ewa Walczak
tel. 68 325-46-71 (wew. 0233)