



**DYREKTOR  
ZARZĄDU ZLEWNI W ZIELONEJ GÓRZE  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO  
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.7.4210.384.2022.PK

**I N F O R M A C J A**  
**o wszczęciu postępowania administracyjnego**  
**w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego**

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.)

**informuję**

że w dniu 25.10.2022 r. zostało wszczęte, na wniosek złożony przez ENEA Operator Sp. z o.o., w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Kierownik Zespołu Projektowego ENEA Serwis sp. z o.o., postępowanie administracyjne o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych, tj.: przekroczenie metodą przewiertu sterowanego cieku naturalnego - rzeki Sulechówki w km 6+300 projektowaną linią kablową SN 15 kV (kabel 3xNA2XS(F)2Y 1x150mm<sup>2</sup>) w rurze osłonowej o średnicy 160 mm, z lokalizacją na działce ewidencyjnej oznaczonej nr 141, obręb 0003, gmina Sulechów - miasto, powiat zielonogórski, województwo lubuskie.

DYREKTOR  
J. P. U. 111

Niniejsza informacja zostaje podana do wiadomości poprzez:

1. Umieszczenie na stronie internetowej <https://wodypolskie.bip.gov.pl/>.
2. Wywieszenie na tablicy informacyjnej Zarządu Zlewni w Zielonej Górze.
3. Wywieszenie na tablicy informacyjnej Nadzoru Wodnego w Sulechowie.
4. Wywieszenie na tablicy informacyjnej lub umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Sulechów.